



**TECHNICKÁ INŠPEKCIÁ, a.s.**  
**CEO**  
INTERNATIONAL

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

## **OPRÁVNENIE**

Evidenčné číslo :

**141/4/2018 – PZ – O(OU,R,M), Ae,f,g Be,f,g**

vydané Technickou inšpekcioou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 3961/4/2018 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo:

**INTECH CONTROL spol. s r.o.**

**Vlčie hrドlo 4846**

**820 03 Bratislava**

IČO:

**35 680 687**

Na druh činnosti:

**O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu;**

**OU oprava a údržba**

**R rekonštrukcia**

**M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**

V rozsahu:

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

**e zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa**

**f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupu vyšším 0,4 MPa**

**g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod**

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

**e zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane**

**f znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm<sup>3</sup>/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)**

**g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odborného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupu do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu**

**Médium: vykurovacie plyny, technické plyny**

Poznámka: bez zvárania

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 3961/4/2018 zo dňa 27.07.2018.

V Nitre dňa: **27.07.2018**

*1/1*  
za Technickú inšpekciu, a.s.

**337815**



**Ing. Roman Mihálik**  
poverený riadením pracoviska

**OPRPZ9-271**